

POZNÁMKY


Napätová sústava 3+PEN(N+PE) 50Hz 230V/400V/TN-C-S
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41
411 ochranné opatrenie:
411.2 požiadavky na základnú ochranu
A.1 základná izolácia živých častí
A.2 zábrany alebo kryty
B.2 prekážky
B.3 umiestnenie mimo dosahu
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič
411.4 systém TN
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, viď. protokol.
- Elektroinštaláciu urobiť káblami CYKY v elektroinštalčných lištách a rúrkach.
- Vypínače umiestniť vo výške 1.2m nad podlahou.
- Zásuvky umiestniť vo výške 1,2m nad podlahou.
- Rozvod audio systému urobiť káblom L4669HS (1x2x0,5) v rúrkach HFXPØ20mm.


LEGENDA KÁBLOV

- SPOLOČNÁ TRASA KÁBLOV
- HLAVNÉ ROZVODY
- ZÁSUVKOVÝ ROZVOD
- SVETELNÝ ROZVOD
- OVLÁDANIE
- ROZVOD AUDIOSYSTÉMU, KÁBEL L4669HS(1x2x0,5)
- OCHRANNÉ POSPÁJANIE

LEGENDA PRÍSTROJOV

ZNAČKA	NÁZOV PRÍSTROJA	TYP	NAPÄTIE	PRÚD	KRYTIE	POZN.
•	Jednopolový spínač do vlhka - 1 Legrand Plexo	0 697 11	230	10	IP 55	
•	Sériový prepínač do vlhka - 5 Legrand Plexo	0 697 15	230	10	IP 55	
SD1	Snímač pohybu nástenný Merlin Gerin	CDM 270	230	10	IP 54	
•	Trojfázová zásuvka SEZ	IZS 3253	400	32	IP 44	
•	Zásuvka do vlhka Legrand Valena	774221+774451	230	16	IP 44	
A	Svetidlo stropné PHILIPS	TCW215 2xTL-D-36W HFP	230	2x36W	IP 66	
B	Svetidlo stropné OSMONT	AURA 3, 40057, IN-25K63/062 VG	230	2x18W	IP 44	
C	Svetidlo nástenné OSMONT	AURA 3, 40057, IN-25K63/062 VG	230	2x18W	IP 44	
TT	Vonkajší tlačidlový vrátnik Biticino SFERA - antivandal audio EP	342170+331110+331211+332111	18V	-	IP 44	
DT	Domáci telefón Biticino SWINF	344704	18V	-	IP 20	



Zodp. projektant	Ing. Jakab Pavol		Coming Projekt s.r.o. projektčná kancelária 945 01 Komárno, Ulica práce č.6 tel.: 035 / 770 20 74 e-mail : coming@nexta.sk		
Vypracoval	Ing. Jakab Pavol				
Investor	SOCIÁLNA POISŤOVŇA – POBOČKA KOMÁRNO				
Miesto stavby	PETOFIHO 7, 945 01 KOMÁRNO				
Názov	<div>STAVEBNÉ ÚPRAVY NA BUDOVE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE</div>		Dátum	X.2014	
Obsah	ELEKTROINŠTALÁCIA Pôdorys		Č.Z.	14/10/12	
			Formát	4xA4	
			Stupeň	RP	
			Merítko	1:100	Výkres č. <div>E1</div> S.č.