

# PROTOKOL č. 03 Dv/ 2008

o určení prostredia odbornou komisiou na akciu:  
**DaRZ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE – STARÉ HORY STAVEBNÉ ÚPRAVY**

V Bratislave dňa 18.06.2008

## **Zloženie komisie:**

Predseda: Ing. arch. Dvorský – hlavný koordinátor projektu  
 Členovia: Ing. Ralbovský – vedúci projektant elektro  
 Ing. Repka - projektant elektro

**Názov akcie:** DaRZ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE – STARÉ HORY STAVEBNÉ ÚPRAVY

## **Podklady použité pre vypracovanie protokolu:**

- STN 33 0300
- 01 – Stavebné úpravy
- 02 – Prístrešok na kontajnery
- 03 – ČOV

## **Popis technologického postupu:**

Stavba rieši opravu jestvujúceho objektu pôvodnej akcie DaRZ (Doškoľovacie a rekreačné zariadenie ) Staré Hory č. 24.

V rámci úprav jestvujúcich objektov sa zrealizuje rozšírenie zasadačky na 1. podlaží a posilňovne na 2. podlaží obj. Pomocné prevádzky. Ďalej sa zrušia terénne schody medzi objektom Pomocných prevádzok a Dvorným objektom a vybuduje sa miestnosť dielne, spojovacej chodby a nové WC mužov. V Dvornom objekte sa na 1. podlaží objekte zrušia staré WC mužov a zrealizuje sa herňa v podkrovnom nevyužívanom priestore. V rámci stavby sa zrealizuje odstránenie starej ČOV s nízkou efektívnosťou prečistenia splaškových vôd a vybuduje sa nová ČOV.

Pôvodný prístrešok na kontajnery sa odstráni a zrealizuje nový prístrešok, pri ktorom bude zakomponovaná nová ČOV.

## **Rozhodnutie:**

Vo všetkých miestnostiach objektu 01 dotknutých stavebnými úpravami sa určuje v zmysle STN 33 03 00 **prostredie obyčajné základné – čl. 3.1.1.**

V priestore navrhovanej prípojky NN k novej ČOV sa určuje v zmysle STN 33 0300 **prostredie vonkajšie – čl. 4.1.1.**

## **Zdôvodnenie:**

Tento protokol je v súlade s vyššie uvedenými normami a je záväzný pre užívateľa pri prevádzkovaní objektov.

Predseda:  
 Ing. arch. Milan DVORSKÝ