



**RG :**

PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ "P"

TYP: RZI-N-1T-18 (OEZ)

KRYTIE : IP65/20

ROZMERY : 418x286x148 mm

MENOVITÝ PRŮD :  $I_n = 20A$

PRÍVOD : ZHORA

VÝVODY : ZHORA

$P_i = 3,0 \text{ kW}$

## LEGENDA PRÍSTROJOV :

**QM.1** : Hl.vypínač , TYP: MSN-32-3

( výrobca: OEZ Letohrad )

**FA 1-4** : Ističe , TYP: LTN (do 63A, 10kA)

( výrobca: OEZ Letohrad )

**FI.1** : Prúdový chránič , TYP: LFN-40-4-030AC

( výrobca: OEZ Letohrad )

**FI.2** : Prúdový chránič s nadpr.ochr., TYP: OLI-10C-N1-030AC

( výrobca: OEZ Letohrad )

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-S

Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/v prevádzke: krytmi,zábranami,izol.živých častí, umiestnením mimo dosahu

b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkova - prúd.chráničom

Prostredie : II - vnútorne s trvalou reguláciou

## DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava 813 63		
B		STAVBA	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA		
C					
AUTOR NAVRHU		OBJEKT	ELEKTROINŠTALÁCIA - REKONŠTRUKCIA		KOD KLASIFIKÁCIE STAVBY
HLAVNÝ PROJEKTANT					
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	ČADCA	ULICA	ŠTÚROVA
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 352, 355/2		ČÍSLO: 2078
POČET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SILNOPRÚDE ROZVODY		
MIERKA -	DÁTUM 09/2021	OBSAH VÝKRESU:	Schéma rozvádzača RG		Č. v. 13