



WS6.1	WS6.2	WS6.3	WS6.4	WS6.5	WS6.6	WS6.7	WS6.8	WS6.9	WS6.10	WS6.11	WS6.12	WS6.13	WS6.14	WS6.15	WS6.16	WS6.17	WS6.18	WS6.19	WS6.20	WS6.21	WS6.22	WS6.23	WS6.24	WS6.25	WS6.26
E 5	EH1	EH2	XC1	XC2	XC3	XC4	XC5	XC6	XC7	XC8	XC9	XC10	XC11	XC12	XC13	XC14	XC15	XP1	XP2	XP3	XP4	XP5	XP6	XP7	XP8
N2H-U 3x4	N2H-U 3x4	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	N2H-U 3x2.5	

## LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- QM.1** : Hl.vypínač, TYP: MSN-63-3  
( výrobca: OEZ Letohrad )
- FA 1-18** : Ističe , TYP: LTN (do 63A, 10kA)  
( výrobca: OEZ Letohrad )
- FI.1-3** : Prúdový chránič , TYP: LFN-40-4-030AC  
( výrobca: OEZ Letohrad )
- FI.4-12** : Prúdový chránič s nadpr.ochr., TYP: OL-16C-NI-030AC  
( výrobca: OEZ Letohrad )
- FI.13-16** : Prúdový chránič s nadpr.ochr., TYP: OL-10C-NI-030AC  
( výrobca: OEZ Letohrad )
- FV.1** : Zvodič prepätia tr.č., typ: SVC-350-4MZ  
( výrobca: OEZ Letohrad )

## POZNÁMKA :

Rám rozvádzača i s dvierkami zostáva zachovaný, prevedie sa kompletné prezbavenie rozvádzača s novým krycím plechom.

## R3.1 :

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"  
KRYTIE : IP40/20  
ROZMERY : 600x600x200 mm  
MENOVITÝ PRŮD : In = 32A  
PRIVOD : ZHORA  
VÝVODY : ZDOLA  
Pi = 20,0 kW  
Ps = 14,0 kW  
síťcosφ = 0,7

Napáťiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-S  
Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :  
o/v prevádzke: krytí,zábranní,zai.živých častí, umiestnením mimo dosahu  
b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkova – prúd.chráničom  
Prostredie : II – vnútorné s trvalou reguláciou

## DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENY	DATA	INVESTOR	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava 813 63		
A		STAVBA	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA		
B					
C					
AUTOR		OBJEKT	ELEKTROINŠTALÁCIA – REKONŠTRUKCIA		
NAVRHU					
HLAVNÝ PROJEKTANT					
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC: ČADCA	ULICA	ŠTÚROVA	Číslo: 2078
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. číslo: KN 352, 355/2		
POčet A4	2	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SLNOPRŮDE ROZVODY		
MIERKA	–	DATUM	09/2021	OBSAH VÝKRESU:	Schéma rozvádzača R3.1.
				Č. V.	10