



ZOZNAM MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	STN 330300	Em (Lx)
2.01	POSILŇOVŇA	64,13	3.1.1.	300
2.02	HERŇA - 1	11,67	3.1.1.	300
2.03	HERŇA - 2	34,89	3.1.1.	300
2.04	SKLAD	10,58	3.1.1.	150

LEGENDA:

- A — ZDRUŽENÁ KÁBLOVÁ TRASA (A=POČET KÁBLOV)
- SVETLO, VZT — CRY-K-J 3C(5C)1,5 mm² (K VYPINÁČOM — 2A, 3A, 40)
- ZÁSLUVKY 230V~ — CRY-K-J 3C2,5 mm²
- ZÁSLUVKY 400V~ — CRY-K-J 5C2,5 mm²
- VYPINÁČ POLOZAPUSTENÝ 10A, 250V~, IP20, TYP: NIKO-PR20 — 1,5,6 (v=1200mm)
- ZÁSLAVKA POLOZAPUSTENÁ 10/16A, 250V~, IP20, TYP: NIKO-PR20-32-661-01 (v=1200mm)
- DETID — DVOJITÁ VODOKOVANÁ 10/16A, 250V~, IP20, TYP: NIKO-PR20-32-661-02 (v=200mm)
- ZÁSLAVKA NA PLOCHU 10/16A, 250V~, IP55, TYP: NIKO-HYDRO 55 (OSADENÁ NAD PODLAŽIOM)
- ZÁSLAVKA DVOJITÁ VODOKOVANÁ NA PLOCHU 10/16A, 250V~, IP55, TYP: NIKO-HYDRO 55 (v=1200mm)
- ZÁSLAVKA PŘEMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ 16A, 400V~, IP54, TYP: CZ 1653H (v=1200mm)
- VENTILÁTOR S TÍMOM DOBEHU — 0,045kW; 230V~ (DODÁVKA VZT)
- VONKÁŠIA (HLAVNÁ) KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA — 2,6kW; 230V~ (DODÁVKA VZT)

LEGENDA SVETIDIEL:

- A ŽIARIKOVÉ SVETIDLO STROPNÉ 1x18W, IP20, TYP: CHARON RA S24.211.12.VVG
- B DETID — NÁSTĚNNÉ 1x18W, IP20, TYP: CHARON RA S24.211.12.VVG
- C ŽIARIKOVÉ SVETIDLO DO PODLAŽI 2x13W, IP20, TYP: IOV 268H.213
- D ŽIARIKOVÉ SVETIDLO STROPNÉ 2x18W, IP65, TYP: TORNADO PI-T 218
- E ŽIARIKOVÉ SVETIDLO STROPNÉ 2x36W, IP65, TYP: TORNADO PI-T 236
- F ŽIARIKOVÉ SVETIDLO S ELEKTRONICKÝM PŘEDRADNIKOM DO PODLAŽI 3x18W, IP20, TYP: VNR 950318186200/EGV
- H ŽIARIKOVÉ SVETIDLO STROPNÉ 2x36W, IP20, TYP: PMR 200960236189210/EGV
- I ŽESTVUJÚCE ŽIARIKOVÉ SVETIDLO DO PODLAŽI 2x18W, IP44, TYP: 6415
- J ŽESTVUJÚCE ŽIARIKOVÉ SVETIDLO 1x18W, IP65, TYP: 5810301

POZNÁMKY:

- SVETELNÝ OKRUH 1.3 NAPOJIT V ŽESTVUJÚCEJ ROZVODNICI "RS" Z ŽESTVUJÚCEHO IŠTIA "FA3" — U-L/10A.
- SVETELNÝ OKRUH 1.4 NAPOJIT V ŽESTVUJÚCEJ ROZVODNICI "RS" Z ŽESTVUJÚCEHO IŠTIA "FA4" — U-L/10A.
- ZÁSLUVKOVÝ OKRUH 1.8 NAPOJIT V ŽESTVUJÚCEJ ROZVODNICI "RS" Z ŽESTVUJÚCEHO IŠTIA "FA8" — U-L/16A.
- ZÁSLUVKOVÝ OKRUH 1.9 NAPOJIT V ŽESTVUJÚCEJ ROZVODNICI "RS" Z ŽESTVUJÚCEHO IŠTIA "FA9" — U-L/16A.
- ZÁSLUVKOVÝ OKRUH 1.10 NAPOJIT V ŽESTVUJÚCEJ ROZVODNICI "RS" Z ŽESTVUJÚCEHO IŠTIA "FA10" — U-L/16A.

NAPÁVATA SÚSTAVA: 3+N+PE ~50Hz,400V/TN-S
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA — STN 33 2000-4-41

INVESTOR: SOCIÁLNA POISŤOVŇA BRATISLAVA
UL. 28. AUGUSTA 8, 813 63 BRATISLAVA

GENERÁLNY PROJEKTANT: V.P. DECO BRATISLAVA, a.s.
Za Kášanou 1, P.O. BOX 177, 813 50 Bratislava 3
e-mail: info@deco.sk

HLAVNÝ KONSTRUKTOR: HOD. M. BALBOVSKÝ
DOPROVODENÝ KONSTRUKTOR: HOD. A. HERNIA
KONTROLNÝ: HOD. M. BALBOVSKÝ

PRÁCA A MIERO BRATISLAVA: DĚŘ SOCIÁLNĚJ POISŤOVNĚ - STÁŘE HORY

OBJEKT: STAVEBNÉ ÚPRAVY

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA - 2NP

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA - 2NP

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA - 2NP

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA - 2NP

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA - 2NP

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA - 2NP

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA - 2NP

PRÁCA: ELEKTROINSTALÁCIA - 2NP