

Zoznam otázok a odpovedí k výzve na predmet zákazky:

Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad, vysunuté pracovisko Kežmarok – rekonštrukcia podláh

Otázka č. 1

V súvislosti s výzvou na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad, vysunuté pracovisko Kežmarok – rekonštrukcia podláh“ Vás chcem požiadať o bližšiu špecifikáciu požadovanej podlahovej krytiny.

- typ (homogénna alebo heterogénna)
- trieda záťaže
- celková hrúbka
- hrúbka nášľapnej vrstvy (v prípade homogénnej krytiny je totožná s celkovou hrúbkou).

Odpoveď na otázku č. 1

Bližšia špecifikácia požadovanej podlahovej krytiny je uvedená v tabuľke:

typ:	homogénna
trieda záťaže:	34/43
celková hrúbka:	2,00 mm
hrúbka nášľapnej vrstvy:	2,00 mm
povrchová úprava:	PUR