

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 332000-4-41/2007:

A) Normálna prevádzka: V ZMYSLE čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41/2007)
- čl. A.1 základná izolácia živých častí
- čl. A.2 zábranou alebo krytom
- čl. B.2 prekážkami
- čl. B.3 umiestnením mimo dosah

B) Porucha: V ZMYSLE čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41/2007)
- čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- čl. 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
- čl. 411.3.3 doplnková ochrana

C) systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41/2007)

VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000-5-51/2010: vid PROTOKOL

LEGENDA INŠTALÁCIE:

- EL. JEDNOŽIL. TERMOKÁBEL S OCHR. OPLETENÍM, MERNÝ VÝKON 20W/m2, 230V- kábel deviflex-DSIG-20
- SNÍMAČ KOMBINOVANÝ TEPLOTNO - VLHKOSTNÝ PRE VONKAJŠIU RAMPOVÚ PLOCHU /PÚZDRO + SNÍMAČ/

POZNÁMKY :

El. inštal. vykonať káblami CYKY(NYY), N2XH pod omietku, z časti pevne na povrchu na a v inštalačných lištách s kompl. príslušenstvom. K vyhrievacím káblom a snímačom rampy z boku v betón. doske rampy v chráničke FXKVR50.
Dodržať polomery ohybu káblov predpísané výrobcom alebo od 6d do 15d.
Prechody káblov protipožiarne utesniť. Káble označ smerovým a okruh.značením púzdrami Weidmuller WKM 8/30, 18/43, na začiatku, na konci každého úseku - spôsobom Č.OKRUH-KAM, Č.OKRUH-ODKIAL(napr.WLs1-SA1/1, WLs1-KR).
Pre spájanie vodičov do 35mm2 sa použijú pružinové svorky WAGO resp. zásuvné svorky OBO.
Elektroinštal. prístroje označ smerovým a okruh. značením páskou BROTHER napr.TZ-111 P-touch 6mm-Black on Clear.

ZNAČENIE OSTAT. OKRUHOV :

5-5.3/RMS2:FA5
- príslušnosť k prvku v rozvádzači
- príslušnosť k rozvádzaču
- č. ovládača
- č. okruhu

ZNAČENIE OVLÁDAČOV :

SA-[illegible]
- č. ovládača
- č. okruhu

±0,000=100,00

INVESTOR
SOCIÁLNA POISŤOVŇA – ÚSTREDIE
ul. 29 Augusta 8a10, 813 63 Bratislava

GENERALNY PROJEKTANT
VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s.
Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava 3
info @vpudeco.sk, www.vpudeco.sk

HLAVNÝ KOORDINATOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	RIADENIE PROJEKTU
ING.ARCH. M. DVORSKY	ING. M. LOPUCHOVSKÝ	ING. M. LOPUCHOVSKÝ	ING. IGOR TOTH

AUTORIZACIA

NAZOV A MIESTO STAVBY
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Považská Bystrica
pracovisko Púchov – Bezbarierový prístup

OBJEKT
OBJEKT 01 – BEZBARIEROVÝ PRÍSTUP
ELEKTROINSTALACIA

NAZOV PRILOHY
PÔDORYS VSTUPNEJ RAMPY -VYHRIEVANIE PLOCHY RAMPY

ZAKAZKOVE CISLO	STUPEN	C. ZMENY	C. OBJEKTU	PROFESIA
1 5 0 3 2	0 0 9	0 0	0 0 0 1	6 0 0

MIERKA	FORMATY
1:100	2xA4

DATUM 08/2015

STUPEN DOKUMENTACIE
DRS

CISLO KOPIE

DIEL	C. PRILOHY
E 01	603